



Poleski Park Narodowy

ul. Lubelska 3a

22-234 Urszulin

☎ (082) 5713071; 5713072 fax: 5713003

💻 poleskipn@poleskipn.pl; www.poleskipn.pl

Urszulin dnia 11.03.2014

RB – 213/02/14

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania *”Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN”*

Informacja

o pytaniu dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że w dniu 11.03.2014r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść powyższego pytania jest następująca:

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy ciepła o mocy 73,5 kW, tym samym obniżając podaną minimalną moc pompy w SIWZ do w/w mocy?

W związku z powyższym pytaniem, w celu usunięcia wątpliwości związanych ze wskazanymi wyżej postanowieniami SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) wyjaśnia:

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza zmiany mocy pompy ciepła.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907), treść pytań i wyjaśnień przekazał wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieścił je na stronie internetowej.