



Poleski Park Narodowy

ul. Lubelska 3a

22-234 Urszulin

☎ (082) 5713071; 5713072 fax: 5713003

💻 poleskipn@poleskipn.pl; www.poleskipn.pl

Urszulin dnia 02.04.2014

RB – 213/02/14

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania *”Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN”*

Informacja

o pytaniach dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że w dniu 01.04.2014r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ). Treść powyższych pytań jest następująca:

1. Czy głębokość odwiertów jest w jakiś sposób ograniczona do 30 metrów jak wynika z SIWZ, czy może być zwiększona jeśli zajdzie taka konieczność po odwierceniu otworu badawczego??.
2. Czy istnieje już jakieś opracowanie geotechniczne terenu planowanej inwestycji ??

W związku z powyższym pytaniem, w celu usunięcia wątpliwości związanych ze wskazanymi wyżej postanowieniami SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) wyjaśnia:

Ad. 1. Zgodnie z zamieszczonym w SIWZ Programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy pkt. 1.1.1.2 poz.3 Zamawiający oczekuje wykonania odwiertów o głębokości poniżej 30 m, i łącznej długości ok. 1500 mb.

Ad. 2. Zamawiający nie posiada opracowania geotechnicznego terenu przewidzianego pod planowaną inwestycję.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907), treść pytań i wyjaśnień przekazał wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieścił je na stronie internetowej.