



# Poleski Park Narodowy

ul. Lubelska 3a

22-234 Urszulin

☎ (082) 5713071; 5713072 fax: 5713003

💻 [poleskipn@poleskipn.pl](mailto:poleskipn@poleskipn.pl); [www.poleskipn.pl](http://www.poleskipn.pl)

Urszulin dnia 30.05.2014

RB – 213/04/14

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Wykonanie ogrodzeń osad służbowych Poleskiego Parku Narodowego w Woli Wereszczyńskiej”**

## Informacja

### o pytaniu dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że w dniu 29.05.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść powyższych zapytań jest następująca:

1. W opisie przedmiotu zamówienia (część II SIWZ) punkt 3 podane jest ogrodzenie ze sztachet o długości 443,3mb, natomiast w przedmiarze robót jest ilość 148,10 mb. Proszę o podanie ostatecznej długości tego typu ogrodzenia.
2. W przedmiarze robót wyszczególniona jest brama przesuwna bramy dwuskrzydłowe, oraz furtki (poz1.4,1.7) proszę o odpowiedź jakie jest wypełnienie bram. Czy znajdują się one w linii ogrodzenia ze sztachet, czy siatki?
3. Proszę o informację dotyczącą zabezpieczenia ogrodzenia drutem kolczastym, w przedmiarze poz.23d.3 jest podana ilość 245 m, natomiast w STWiOR nie ma takiej pozycji?
4. Proszę o podanie wysokości siatki w przedmiarze jest 150cm w STWiOR 160cm

W związku z powyższymi zapytaniami, w celu usunięcia wątpliwości związanych ze wskazanymi wyżej postanowieniami SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) wyjaśnia:

**Ad.1.** Właściwa długość ogrodzenia ze sztachet podana jest w przedmiarze robót i wynosi 148,10 mb.

**Ad.2.** Brama przesuwna, bramy dwu skrzydłowe oraz furtki mają być wykonane z elementów stalowych z wypełnieniem wykonanym np. z profilu metalowego 1,5 x 1,5 cm w rozstawie co 8 cm, dwie bramy ustawione są w linii ogrodzenia z siatki, brama przesuwna oraz jedna brama dwu skrzydłowa przebiega w linii ogrodzenia ze sztachet.

**Ad.3.** Zamawiający oczekuje wykonania zabezpieczenia drutem kolczastym tylnej części ogrodzenia w ilości wynikającej z przedmiaru tj. 245 mb.

**Ad.4.** Zamawiający informuje że siatka przewidziana do ogrodzenia osad powinna mieć wysokość 150 cm.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907), treść pytań i wyjaśnień przekazał wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieścił je na stronie internetowej.