



• **Poleski Park Narodowy**
ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin
tel.: 82 5713071, 82 5713072, fax: 82 571 30 03
e-mail: poleskipn@poleskipn.pl, www.poleskipn.pl
NIP: 565 15 25 309, REGON: 061360188



**Polskie
Parki
Narodowe**

SP-43/01/15

Urszulin dnia 21.08.2015 r.

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania "**Remont dojazdów p.poż. w obwodach ochronnych: Wola Wereszczyńska, Kochanowskie, Zbójno**"

Informacja

o pytaniach dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że w dniu 20.08.2015 do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ). Treść powyższych pytań jest następująca:

Prosimy o wyjaśnienie faktycznych ilości w pozycjach przedmiaru:

1. Remont drogi p.poż w o.o. Kochanowskie na odcinku 380 m oddz. 190dx, px, kx, hx, Poz. 14 d.2.3 KNNR – W 10 2211-01 - Zagęszczenie walcami gruntu niespoistego kat. I-II w nasypach – zagęszczenie nawierzchni drogi 380x5m³ RAZEM 1900,000 m³
2. Remont drogi p.poż w o.o. Zbójno - oddz. 12 a,c,g,j,k na odcinku 900 m³ Poz. 19 d.3.2 KNNR – W 10 2402-06 Zasypanie lokalnych dołów, rowów i nierówności na gruntach torfowych warstwami 0,4 m ze wzmocnieniem podłoża Geotkaniną PP 190g/m² 900x5,5x0,3 m² RAZEM 1485,000m².
Poz. 21 d.3.3 KNNR-W 10 2211-01 - Zagęszczenie walcami gruntu niespoistego kat. I-II w nasypach – zagęszczenie nawierzchni drogi 900x5 m³

W związku z powyższymi pytaniami, w celu usunięcia wątpliwości związanych ze wskazanymi wyżej postanowieniami SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) wyjaśnia:

Ad.1 Zamawiający zmienia zapis w przedmiarze robót Poz.14 d.2.3 KNR-W 10 2211-01 - Zagęszczenie walcami gruntu niespoistego kat. I-II w nasypach – zagęszczenie nawierzchni drogi na obmiar 380x5x0,3 RAZEM 570 m³

Ad.2 Zamawiający zmienia zapis w przedmiarze robót Poz.19 d.3.2 KNNR-W 10 2402-06 Zasypanie lokalnych dołów, rowów i nierówności na gruntach torfowych



warstwami 0,4m ze wzmocnieniem podłoża Geotkaniną PP 190g/m² na obmiar 900x5,5 RAZEM 4950 m².

Zamawiający zmienia zapis w przedmiarze robót Poz.21 d.3.3. KNNR-W 10 2211-01 Zagęszczenie walcami gruntu niespoistego kat. I-II w nasypach – zagęszczenie nawierzchni drogi 900x5x0,3 RAZEM 1350m³

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907z póź. zm.), treść pytań i wyjaśnień przekazał wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieścił je na stronie internetowej.

