

Polesie w Naturze

ul. Lubelska 3a | 22-234 Urszulín | tel. (0 82) 571 30 71 | fax. (0 82) 571 30 03 | www.poleskipn.pl |
e-mail: poleskipn@poleskipn.pl

**Wykonawcy
zainteresowania udziałem
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania na "Wymianę poszycia pomostu pływającego na j. Łukie w Poleskim Parku Narodowym"

Informacja o pytaniu dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że w dniu 08.03.2018r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść powyższego pytania jest następująca:

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu "impregnacja ciśnieniowa". Czy Zamawiającemu chodzi o impregnację ciśnieniowo-próżniową i czy Zamawiający będzie żądał certyfikatu z przeprowadzonej impregnacji?. Impregnacja ciśnieniowo-próżniowa polega na wtłoczeniu impregnatu wraz z wodą, w suche drewno, punktu nasycenia włókien 30-60% wilgotności. Po impregnacji nie suszy się ponownie drewna, pozostawiając je do samoistnego wyschnięcia.

Zamawiający przyznaje punktację za termin wykonania zamówienia, jednocześnie wymagając aby użyte do montażu drewno miało wilgotność nie większą niż 20%. Zapis taki uniemożliwia przygotowanie rzetelnej oferty, z powodu trudnej oceny czasu, w którym drewno osiągnie wymaganą wilgotność. W związku z powyższym, proponujemy aby zrezygnować z zapisu mówiącego o wilgotności drewna poniżej 20% lub usunąć zapis dotyczący punktacji za termin wykonania zamówienia.

W związku z powyższym pytaniem, w celu usunięcia wątpliwości związanych ze wskazanymi wyżej postanowieniami SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Zamawiający wymaga aby dostarczone do wbudowania drewno zostało wcześniej zaimpregnowane za pomocą impregnacji ciśnieniowo-próżniowej, w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający będzie żądał certyfikatu z przeprowadzonej impregnacji. Zamawiający dopuszcza do wbudowania drewno o wilgotności do 25%.

Jednocześnie Zamawiający określa termin wykonania powyższego zamówienia maksymalnie do dnia 27.04.2018r.

Zamawiający informuje, że treść pytań i wyjaśnień przekazał wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieścił je na stronie internetowej.



Polskie
Parki
Narodowe



Dyrektor
mgr inż. Jarosław Szymański