



Polesie w Naturze

ul. Lubelska 3a | 22-234 Urszulin | tel. (0 82) 571 30 71| fax. (0 82) 571 30 03| www.poleskipn.pl |
e-mail: poleskipn@poleskipn.pl

Urszulin 18.03.2019r.

Wykonawcy zainteresowania udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania na „Przebudowę obiektu turystycznego i ścieżki dydaktycznej „Żółwik” przy ODM PPN w Starym Załuczu”

Informacja o pytaniach dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że w dniu 15.03.2019r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść powyższych pytań jest następująca:

1. "Lotnia dla ptaków" W części opisowej PT występuje częściowe przykrycie dachu blachą trapezową na łątach w obmiarze natomiast wykazane jest pokrycie gontem bitumicznym na pełnym deskowaniu ale bez podkładu z papy. Jeśli pokrycie gontem bitumicznym to zgodnie ze sztuką budowlaną powinien być zastosowany podkład z papy izolacyjnej lub papy podkładowej odpowiedniej do podkładu dla gontu.
2. "Lotnia dla ptaków" występuje niezgodność podanych przekrojów drewna konstrukcyjnego między projektem i zestawieniem drewna a przedmiarem. W przedmiarze w nawiasach podane są przekroje nie występujące w projekcie.
3. "Lotnia dla ptaków" w cz. opisowej mowa jest o malowaniu całości drewna na uzgodniony kolor z zamawiającym (malowanie drewna wykonuje się lazurami barwiącymi drewno) a w przedmiarze tego nie ma. Nie uwzględniono malowania drewna.
4. "Lotnia dla ptaków" w części opisowej oraz w zestawieniu drewna łąty do obijania ścian i dachu mają przekrój 4x5cm natomiast w przedmiarze wymiar ich ma 4x6cm
5. "Woliera dla ptaków" w przedmiarze występuje przykrycie dachu gontem bitumicznym na pełnym deskowaniu a w projekcie dach jest tylko ołacony z rozstawem 7cm.
6. "Woliera dla ptaków" analogiczna sytuacja jak dla "Lotni dla ptaków" z punktu 2.
7. "Woliera dla ptaków" analogiczna sytuacja jak dla "Lotni dla ptaków" z punktu 3 i 4.



W związku z powyższymi pytaniami, w celu usunięcia wątpliwości związanych z postanowieniami SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

- Ad 1. Zamawiający oczekuje wykonania przykrycia części połaci dachowej, stanowiącej schronienie przed deszczem dla ptaków, z gontu bitumicznego na pełnym deskowaniu, ze względu na otwarty charakter obiektu nie przewidziano konieczności montażu gontu bitumicznego na podkładzie z papy.
- Ad 2. Zamawiający oczekuje wbudowania drewna konstrukcyjnego struganego o przekrojach podanych w przedmiarze robót.
- Ad 3. Zamawiający oczekuje montażu drewna impregnowanego w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, dopuszcza się impregnację ciśnieniową.
- Ad 4. Zamawiający oczekuje montażu łat o wymiarach 4x6 cm z drewna struganego, zgodnie z przedmiarem robót.
- Ad 5. „Woliera dla ptaków” posiada zewnętrzną konstrukcję wykonaną z łat drewnianych struganych o wym. 4x6 cm, mocowanych w rozstawie co 1,5-2 cm – ściany oraz dach. Zamawiający założył wykonanie dodatkowego schronu dla ptaków w postaci daszku, mocowanego do ściany wewnętrznej woliery, który pokryty będzie gontem bitumicznym, na pełnym deskowaniu, konstrukcja o niskim stopniu skomplikowania.
- Ad 6. „Woliera dla ptaków” - Zamawiający oczekuje wbudowania drewna konstrukcyjnego struganego o przekrojach podanych w przedmiarze robót.
- Ad 7. „Woliera dla ptaków” - Zamawiający oczekuje montażu drewna impregnowanego w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, dopuszcza się impregnację ciśnieniową, jednocześnie Zamawiający oczekuje montażu łat o wymiarach 4x6 cm z drewna struganego, zgodnie z przedmiarem robót.

Zamawiający informuje, że treść pytań i wyjaśnień przekazał wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieścił je na stronie internetowej.

Dyrektor
mgr inż. Jarosław Szymański

